



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Чебоксары  
428000, Чувашская Республика, город Чебоксары, переулок Огнеборцев, д.4  
тел. (8352)23-11-38, факс: (8352)23-11-38, E-mail: [ogpncheb@mail.ru](mailto:ogpncheb@mail.ru)

г.Чебоксары  
(место составления акта)

«19» октября 2017 год  
(дата составления акта)  
17 час. 00 мин.  
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ  
органом федерального государственного пожарного надзора  
юридического лица  
№ 216

По адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Ленина, 36 А (высокая категория риска)

(место проведения проверки)

на основании: распоряжения главного государственного инспектора г.Чебоксары по пожарному надзору Тихонова Александра Леонидовича от «05» октября 2017 года № 216

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена **плановая, выездная** проверка в отношении объектов защиты юридического лица: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «детский сад №46 «Россияночка2 города Чебоксары Чувашской Республики, расположенного по адресу: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 36 А, осуществляющего деятельность на территории, в зданиях и помещениях, расположенных по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 36 А, с целью выполнения ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей отдела надзорной деятельности города Чебоксары управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Чувашской Республике на 2017 год, размещенного на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети «Интернет» <http://plan.genproc.gov.ru/plan2017/>. Задачами настоящей проверки являются: проверка противопожарного состояния, предметом настоящей проверки является: соблюдение требований пожарной безопасности на объектах защиты, используемых (эксплуатируемых) организацией в процессе осуществления своей деятельности.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

с 10 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. «12» октября 2017 года, продолжительность 3 часа,  
с 16 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. «17» октября 2017 года, продолжительность 1 час,  
с 16 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. «18» октября 2017 года, продолжительность 1 час,  
с 16 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. «19» октября 2017 года, продолжительность 1 час.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 6 рабочих часов (4 рабочих дня).

Акт составлен: органом федерального государственного пожарного надзора – отделом надзорной деятельности и профилактической по г.Чебоксары управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Чувашской Республике.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы):

Горелова Александра Юрьевна

06.10.2017 г. 09 час. 30 мин.

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку: государственный инспектор г.Чебоксары по пожарному надзору  
Архипов Александр Васильевич,

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

К проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций привлечён: не привлекались

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий Горелова Александра Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

### Краткая характеристика.

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта защиты:

двухэтажное кирпичное здание, перегородки кирпичные перекрытия железобетонные, класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1, здание II степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности- СО. Проектная мощность на 110 детей. Из здания имеется 4 эвакуационных выхода, расположенные рассредоточено и ведущие непосредственно наружу. С каждой групповой ячейки имеется по 2 эвакуационных выхода. Подъезды и проезды к зданию имеются. Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3 –го типа. Системы противопожарной защиты обслуживает ООО «Щит» (акт проведения комплексных испытаний от 06 октября 2017 г.) Имеется акт технического освидетельствования охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения, проведенной ООО «ВИРРА» от 11 октября 2017 года. Согласно которого рекомендовано продлить эксплуатацию с установлением срока следующего освидетельствования 15 января 2018 года. Помещения обеспечены первичными средствами пожаротушения. В здании установлен прибор, обеспечивающий подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольный прибор, которая производит дублирование этих сигналов на пульт подразделений пожарной охраны без участия дежурного персонала через программно-аппаратный комплекс «Стрелей-Мониторинг». Проверка работоспособности системы объектовой станции ПАК «Стрелец-Мониторинг» проведена ВДПО 21 июля 2017 года.

В ходе проведения нарушения обязательных требований **пожарной безопасности не выявлено:**

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


№п /п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретных мест выявленных нарушений	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) должностных лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.			
2.			

■ несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям, в части производства пожарно-технической продукции (Постановление Правительства РФ от 16.07.2009г. №584, Постановление Государственного комитета РФ по стандартизации и метрологии от 06.11.2001г. №454-ст) **не выявлены.**

■ факты невыполнения предписаний органов федерального государственного пожарного надзора: **не выявлены.**

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля имеется (заполняется при проведении выездной проверки):

  
\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Копия технического паспорта на противопожарные двери №109 и №110 на 1 листе в 1 экземпляре.
2. Копия сертификата соответствия на двери противопожарные стальные № С-RU.ПБ52.В.00215 на 1 листа в 1 экземпляре.
3. Копия лицензии на осуществление деятельности- монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах на 1 листе в 1 экземпляре.
4. Копия акта технического освидетельствования охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения от 11 октября 2017 г. на 1 листе в 1 экземпляре.
5. Акт проверки приборов и средств пожарной сигнализации №36/4 от 06 октября 2017 г. на 1 листе в 1 экземпляре.
6. Сертификат соответствия № С-RU.ПБ67.В.01098 на покрытие напольное поливинилхлоридное вспененное - линолеум ПВХ на 1 листе в 1 экземпляре.

Подписи лиц, проводивших проверку:

  
\_\_\_\_\_  
А.В. Архипов

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Заведующий Горелова Александра Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«19» октября 2017 года

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)